



Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Юсьвинский
детский сад «Сказка»
619170, Российская Федерация, Пермский
край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул.
Центральная, 2
Тел./факс (246) 2-77-50
E-mail: mbdouskazka@mail.ru
ИНН 8102002330 ОГРН 1025903383219
ОКПО 70859126
01.08.2018 г. № 99

*Жу Жуу
Беруць е
вх. номером и датой*

Руководителю
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

М.В.Федьковой

619000, Пермский край, г.Кудымкар,
ул.Яковкина, д.8

Ответ на предписание
от 20.03.2018 г. № 313

МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Сказка» направляет в Ваш адрес информацию о проведенных мероприятиях, направленных на устранение выявленных нарушений при выездной плановой проверке согласно предписанию должностного лица Роспотребнадзора № 313 от 20.03.2018 г.:

1. Во исполнение требования п. 2 указанного предписания площадь помещений младшей и средней групп приведена в соответствие с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13. Площадь помещения младшей группы составляет 47,4 кв.м, зачислено 20 детей. Площадь помещения средней группы составляет 43,4 кв.м, зачислено 23 ребенка (приложение № 1,2,3).
2. Во исполнение требования п.3 предписания в каждой группе (в раздевальных помещениях) созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви воспитанников в соответствии с требованиями п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (приложение № 4,5).
3. Во исполнение требования п.4 предписания в период закрытия учреждения во всех помещениях проведены ремонтные работы по внутренней отделке стен и потолков. В спальном помещении младшей группы трещина на потолке заштукатурена, потолок покрашен вододисперсионной краской. На пищеблоке произведена замена керамической плитки на стенах. Трещины на потолке заштукатурены и покрашены, пол покрашен (приложение № 6,7,8).
4. Во исполнение требования п.5 предписания групповые ячейки обеспечены столами в соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Приобретены учебные дошкольные столы светлых тонов с матовым покрытием (приложение № 9);




5. Во исполнение требования п.6 предписания спальное помещение младшей группы оборудовано кроватями с жестким ложем в соответствии со списочным составом (21 кровать на 20 детей) (приложение № 10).
6. Во исполнение требования п.7 предписания разделочные столы на пищеблоке соответствуют требованиям п.13.3 СанПиН 2.4.1.30-13. Дополнительно приобретено три разделочных стола (приложение № 11,12).
7. Во исполнение требования п.7 предписания установлена вытяжная вентиляция на пищеблоке над плитой и производственной ванной для мытья посуды. Также вентиляция установлена во всех буфетных помещениях над производственными ваннами для мытья посуды (приложение № 13,14,15,16).
8. Во исполнение требования п.8 предписания буфетные помещения оборудованы моечными ваннами для мытья посуды и столовых приборов с подводкой холодной и горячей воды, присоединенными к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки (приложение № 17).

Приложение:

1. Список детей на 2 листах в 1 экз., план 1 этажа на 1 листе в 1-ом экз. (приложение № 1,2,3);
2. копия акта выполненных работ по переоборудованию шкафов с функцией просушивания одежды и обуви на 1 листе в 1-ом экз., фото (приложение 4,5);
3. фотографии в кол-ве 3 штук (приложение 6,7,8);
4. фотография в кол-ве 1 шт. (приложение № 9);
5. список детей на 1 листе в 1-ом экз. (приложение № 10);
6. копия накладной на 2 листах в 1-ом экз., копия договора на 1 листе, в 1-ом экз. (приложение № 11,12);
7. копия договора на выполнение работ по монтажу вытяжной вентиляции на 3 листах, в 1 экз., фотография в кол-ве 1 шт. (приложение № 13,14,15,16);
8. фотография на 1 листе в кол-ве 2 шт. (приложение № 17).

Заведующий



М.В. Боталова