

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Юсьвинский  
детский сад «Сказка»  
619170, Российская Федерация, Пермский  
край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул.  
Центральная, 2  
Тел./факс (246) 2-77-50  
E-mail: [mbdouskazka@mail.ru](mailto:mbdouskazka@mail.ru)  
ИНН 8102002330 ОГРН 1025903383219  
ОКПО 70859126  
25.06.2018 г. № 74

Начальнику  
14 отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Кудымкарскому городскому округу,  
Кудымкарскому, Юрлинскому  
и Юсьвинскому районам КПО

Д.Н. Андриевских

Ответ на предписание № 10/1/1  
от 02 марта 2018 г.

Во исполнение предписания № 10/1/1 от 02 марта 2018 г. должностного лица 14 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому районам КПО администрацией МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Сказка» проведены мероприятия по устранению нарушений, выявленных при плановой проверке, а именно проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий здания, расположенного по адресу: Пермский край, с. Юсьва, ул. Центральная, д.2.

Образцы (срезы) деревянных конструкций направлены в ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю». По результатам испытаний, предоставленных образцов проб выдано заключение лабораторных испытаний по контролю качества огнезащитной обработки. Результат проверки положительный.

Приложение: копия заключения № 118-3-6/Д от 25.06.2018 г.

Заведующий

М.В.Боталова

  
Получил:  28.06.2018