

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 313**

от «20» марта 2018 года

г. Кудымкар Пермского края

Мною, Шистко Еленой Вячеславовной, ведущим специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной на основании Распоряжения от 26 января 2018 года № 126 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юсьвинский детский сад «Сказка» (далее МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Сказка»)
юридический адрес 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Центральная, д. 2
были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Сказка» не имеет санитарно - эпидемиологического заключения на образовательную деятельность о соответствии санитарному законодательству и санитарным правилам. **Что является нарушением ч. 2 ст. 40, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее № 52-ФЗ), п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).**

2. Площади групповой (игровой) на одного ребенка в младшей и средней группах не соответствует гигиеническим требованиям на 26.02.2018 года:

младшая группа (от 1,5 до 3 лет) **2,06 м² при норме не менее 2,5 м² на 1 ребенка (S 47,4 м² на 23);**

средняя группа **1,8 м² при норме не менее 2,0 м² на 1 ребенка (S 43,4 м² на 24).**

3. В дошкольной образовательной организации (во всех группах) не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. **Что является нарушением требований п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

4. Внутренняя отделка функциональных помещений учреждения не соответствует требованиям раздела V СанПиН 2.4.1.3049-13, раздела V СП 2.3.6.1079-01:

стены помещений неровные, имеются вмятины, трещины, осыпание краски, отслоение плитки:

-отслоение облицовочной плитки в буфетных всех групп;

-лестничный проем между этажами.

Что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

потолки помещений с дефектами (неровные, трещины, отслаивание и осыпание краски):

-спальное помещение младшей группы:

-лестничный проем между этажами.

Что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

полы помещений с дефектами (трещины, отслаивание краски, отслаивание плитки):

-спальное помещение средней группы;

-буфетное помещение подготовительной группы;

-буфетное и туалетное помещения старшей группы.

Что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

-полы пищеблока выложены плиткой. Покрытие полов с дефектами (трещины, сколы), что не позволяет качественно проводить уборку помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01);**

-стены пищеблока отделаны глазурованной плиткой на высоту 1,6 м и выше окрашены масляной краской. Стены пищеблока с дефектами: трещины, сколы и отслаивание облицовочной плитки, что не позволяет качественно проводить уборку помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.5, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01;**

-потолки пищеблока покрашены масляной краской. Потолки пищеблока с дефектами: неровные, наличие вмятин, трещин, следов от механических повреждений. **Что является нарушением требований п. 5.5, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01;**

-складское помещение: стены и потолок окрашены вододисперсионной краской с дефектами (неровные, вмятины, трещины). **Что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01.**

5.Рабочие поверхности столов имеют глянцевое покрытие (под покрытием рабочей поверхности столов имеются следы различных цветовых оттенков) во всех группах учреждения. **Что является нарушением п.6.7 СанПиН 2.4.1.30-13.**

6.В младшей группе количество установленных кроватей не соответствует списочному составу детей (кроватей 21, детей 23). Дополнительно используются раскладушки без жесткого ложе. **Что является нарушением п. 6.12, п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

7.Покрытие разделочных столов с дефектами (неровное, вмятины, трещины). **Что является нарушением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.**

8.Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, влаги, электроплита и моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (над плитами вытяжная вентиляция в не рабочем состоянии). **Что является нарушением требований п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

9.2-х секционные моечные ванны для мытья столовой посуды и столовых приборов в буфетных отделениях присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, **что не соответствует п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Юсьвинский детский сад «Сказка» (далее МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Сказка»)
юридический адрес 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Центральная, д. 2;
место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Центральная, д. 2

свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: ОГРН: 1025903383219, ИНН: 8102002330.

1.Привести в соответствие требования п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии санитарным правилам и нормам. Срок: 01.10.2018 года.

2.Привести в соответствие площади групповой (игровой) на одного ребенка в младшей и средней группах в соответствии гигиеническим требованиям. Срок: 01.09.2018 года.

3. В дошкольной образовательной организации (группах) обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в соответствии с требованиями п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок: 01.09.2018 года.
4. Привести в соответствие требования п.п. 5.1, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 5.5, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 по внутренней отделке помещений дошкольного учреждения. Срок: 01.09.2018 года.
5. Обеспечить все групповые ячейки столами в соответствии с требованиями п.6.7 СанПиН 2.4.1.30-13. Срок: 01.09.2018 года.
6. Оборудовать младшую группу кроватями с жестким ложем в соответствии со списочным составом детей и с требованиями п.п. 6.12, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок: 01.09.2018 года.
7. Обеспечить покрытие разделочных столов на пищеблоке в соответствии с требованиями п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок: 01.09.2018 года.
8. Привести в соответствие требования п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Оборудовать технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, влаги, электроплита и моечные ванны локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Срок: 01.09.2018 года.
9. Привести в соответствие требования п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. В месте присоединения производственных ванн (моечные ванны для мытья столовой посуды и столовых приборов) в буфетных присоединить к канализации с воздушным разрывом (не менее 20 мм от верха приемной воронки). Срок: 01.09.2018 года.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ «Юсьвинский детский «Сказка» и его руководителя.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8, факс 4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и/или ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт Коми-Пермяцкого ТО

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Е.В. Шистко

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил /а/:

**Заведующий МБДОУ «Юсьвинский детский сад
«Сказка»**


(подпись)

М.В. Боталова

(фамилия, имя, отчество)

Дата «20» марта 2018 г.